

Управление образования
администрация города Березники
**МУНИЦИПАЛЬНОЕ
АВТНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ**
«ДЕТСКИЙ САД № 67»
ул. П.Коммуны, д. 13,
г. Березники, Пермский край, 618416
Тел./факс (3424) 22 93 43
E-mail: mdou67-5959@yandex.ru
ОКПО 48416218, ОГРН 1025901704619
ИНН/КПП 5911020875/591101001

Начальнику Северного территориального отдела
Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Пермскому краю
А.А. Пономареву

№ _____
На № _____ от _____

Отчет об исполнении предписания

На основании предписания Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю от 14.02.2022 года № 173 проведены следующие мероприятия:

№ п/п	Предписание	Проведенные мероприятия
1	Обеспечить температуру воздуха в спальне группы № 1, в спальне группы № 3 в соответствии с нормативными величинами, установленными СанПиН 1.2.3685-21	Проведены измерения параметров микроклимата (температура, относительная влажность воздуха) 22.02.2022 г. (протокол испытаний № п2.826.22 от 24.02.2022, заключение № п2.826.22 Э)
2	Обеспечить относительную влажность воздуха в спальнях групп № 3, 4, в игровой группы № 6, в музыкальном зале в соответствии с нормативными величинами, установленными СанПиН 1.2.3685-21	Проведены измерения параметров микроклимата (температура, относительная влажность воздуха) 22.02.2022 г. (протокол испытаний № п2.826.22 от 24.02.2022, заключение № п2.826.22 Э)

Приложения:

1. Протокол испытаний № п2.826.22 от 24.02.2022 - в 1 экз. на 2 л.
2. Заключение № п2.826.22 Э от 24.02.2022 по результатам лабораторных испытаний - в 1 экз. на 2 л.

Заведующий

И.В. Щелгачева

И.В. Щелгачева
8(3424)229343



**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Объединенный Испытательный лабораторный центр
Северного и Окружного (Коми-Пермяцкий) филиалов**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Почтовый адрес: 618540, Пермский край, г. Соликамск, ул. Кирова, 1. 619000 г. Кудымкар, ул. Яковкина, 8
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru
тел./ факс филиалов (34253) 4-22-32/(34260) 4-53-58, эл. почта: sanepid59@mail.ru
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

УТВЕРЖДАЮ

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21HE30
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 16.05.2018 г.

Руководитель ОИЛЦ


24.02.2022

Балдина Е.Е.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № п2.826.22

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 67"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Березники, ул. Парижской Коммуны, 13
Фактический адрес: Пермский край, г. Березники, ул. Парижской Коммуны, 13
3. **Наименование измерений:** Параметры микроклимата (температура, относительная влажность воздуха)
4. **Место проведения измерений:** Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 67", Пермский край, г. Березники, ул. Парижской Коммуны, 13
5. **Дата и время измерений:** 22.02.2022 с 09:00 до 10:00
Ф.И.О., должность: Глушков П. Ю. Врач по СГЛИ
При измерениях присутствовал зам. зав. по АХЧ Сюзева Е.А.

6. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия свидетельства	Погрешность
1	Барометр-анероид метеорологический БАММ-1	1246	С-ВН/08-12-2021/116026651 от 08.12.2021	07.12.2022	± 0,2 кПа
2	Измеритель влажности и температуры ИВТМ-7МК	71743	С-ВСА/21-06-2021/72330823 от 21.06.2021	20.06.2022	±2%. ± 0,2°С
3	Рулетка измерительная металлическая РЗУЗП	Д15851	С-ВН/09-09-2021/93102260 от 09.09.2021	08.09.2022	± 0,2 мм

7. Дополнительные сведения:

Протокол измерений № 626 от 22.02.2022, план (программа) № 187Д Бер. от 16.02.2022
Цель исследований, основание: договор № СЛ00220-Раз/22 от 16.02.2022 вх. № 242-СФ от 15.02.2022
Метеоусловия: температура воздуха минус 4 °С;
Условия проведения измерений: температура воздуха (19-21) °С; атмосферное давление 748 мм рт. ст.; относительная влажность (42-50) %- соответствуют условиям эксплуатации приборов (технической документации на приборы).

8. НД, регламентирующие объем измерений: -

Протокол № п2.826.22 распечатан 24 февраля 2022 г.

стр. 1 из 2

9. **НД на метод измерения:**

-температура воздуха: п. 6.3 ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»

-относительная влажность воздуха: п. 6.7 ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»

10. **Код измерений:** сгл.22.826 сзс 2/5

11. **Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее измерения:**

Санитарно-гигиеническая лаборатория, 618540, Пермский край, г. Соликамск, ул. Кирова, д. 1

тел.: 8(34253) 4-22-32, эл. почта: sanepid59@mail.ru


ИЗМЕРЕНИЯ, ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ И НЕИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ

№№ п/п	Место проведения измерений	Высота от пола, м	Температура воздуха, °С		Относительная влажность воздуха, %	
			измеренная	допустимая	измеренная	допустимая
Музыкальный зал						
1	центр помещения	1,1	-	-	48±2	-
Группа № 1, спальня						
2	центр помещения	0,1	19,0±0,2	-	-	-
		0,4	19,2±0,2	-	-	-
		1,7	19,2±0,2	-	-	-
3	на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены и стационарных отопительных приборов	0,1	19,0±0,2	-	-	-
		0,4	19,2±0,2	-	-	-
		1,7	19,4±0,2	-	-	-
Группа № 3, спальня						
4	центр помещения	0,1	20,0±0,2	-	-	-
		0,4	20,1±0,2	-	-	-
		1,1	-	-	50±2	-
		1,7	20,1±0,2	-	-	-
5	на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены и стационарных отопительных приборов	0,1	20,0±0,2	-	-	-
		0,4	20,2±0,2	-	-	-
		1,7	20,3±0,2	-	-	-
Группа № 4, спальня						
6	центр помещения	1,1	-	-	42±2	-
Группа № 6, игровая						
7	центр помещения	1,1	-	-	48±2	-

Ф.И.О., должность лица, ответственного за проведение измерений и результат:

 Глушков П.Ю. Врач по СГЛИ

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Коган О.В. Врач по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, интерпретации):

Не требуется.

* Данные предоставлены заказчиком

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлиять) на достоверность результатов.

Окончание протокола



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ»**

СЕВЕРНЫЙ ФИЛИАЛ

Юридический адрес: Россия, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
Телефон/факс: (342) 239-34-09, факс: 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» л/сч 20566U23700),
расчетный счет: 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

Утверждаю:
Главный врач Северного филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Н.З.Ощепкова

(Ф.И.О. Подпись)

«24» февраля 2022 г.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п2.826.22 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол испытаний № п2.826.22 от 24 февраля 2022 г.)

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 67"
- 2. Юридический адрес:** Пермский край, г. Березники, ул. Парижской Коммуны, 13
Фактический адрес: Пермский край, г. Березники, ул. Парижской Коммуны, 13
- 3. Наименование измерений:** Параметры микроклимата (температура, относительная влажность воздуха)
- 4. Место проведения измерений:** Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 67", Пермский край, г. Березники, ул. Парижской Коммуны, 13
- 5. Дата и время измерений:** 22.02.2022 с 09:00 до 10:00
Ф.И.О., должность: Глушков П. Ю. Врач по СГЛИ

6. Дополнительные сведения:

Протокол измерений № 626 от 22.02.2022, план (программа) № 187Д Бер. от 16.02.2022

Цель исследований, основание: договор № СЛ00220-Раз/22 от 16.02.2022 вх. № 242-СФ от 15.02.2022

Метеоусловия: температура воздуха минус 4 °С;

Условия проведения измерений: температура воздуха (19-21) °С; атмосферное давление 748 мм рт. ст.; относительная влажность (42-50) %- соответствуют условиям эксплуатации приборов (технической документации на приборы).

При измерениях присутствовал зам. зав. по АХЧ Сюзева Е.А.

- 7. НД, регламентирующие объем измерений и их оценку:** ГОСТ 30494-2011 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях."

ИЗМЕРЕНИЯ, ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ И НЕИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ

№№ п/п	Место проведения измерений	Высота от пола, м	Температура воздуха, °С		Относительная влажность воздуха, %	
			измеренная	допустимая	измеренная	допустимая
Музыкальный зал						
1	центр помещения	1,1	-	-	48±2	40-60
Группа № 1, спальня						
2	центр помещения	0,1	19,0±0,2	19-21	-	-
		0,4	19,2±0,2	19-21	-	-
		1,7	19,2±0,2	19-21	-	-
3	на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены и стационарных отопительных приборов	0,1	19,0±0,2	19-21	-	-
		0,4	19,2±0,2	19-21	-	-
		1,7	19,4±0,2	19-21	-	-
Группа № 3, спальня						
4	центр помещения	0,1	20,0±0,2	19-21	-	-
		0,4	20,1±0,2	19-21-	-	-
		1,1	-	-	50±2	40-60
		1,7	20,1±0,2	19-21	-	-
5	на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены и стационарных отопительных приборов	0,1	20,0±0,2	19-21	-	-
		0,4	20,2±0,2	19-21	-	-
		1,7	20,3±0,2	19-21	-	-
Группа № 4, спальня						
6	центр помещения	1,1	-	-	42±2	40-60
Группа № 6, игровая						
7	центр помещения	1,1	-	-	48±2	40-60

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В результате проведенных измерений установлено:

Температура воздуха в спальнях групп №№ 1, 3 МАДОУ «Детский сад № 67» по адресу: Пермский край, г. Березники, ул. Парижской Коммуны, 13 соответствует нормативным величинам, установленным в п. 98, табл. 5.34 гл. V СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", что отвечает п. 1.12

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Относительная влажность воздуха в музыкальном зале, спальнях групп №№ 3, 4, игровой группы № 6 МАДОУ «Детский сад № 67» по адресу: Пермский край, г. Березники, ул. Парижской Коммуны, 13 соответствует нормативным величинам, установленным в п. 98, табл. 5.34 гл. V СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", что отвечает п. 1.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Врач по общей гигиене _____

должность

подпись

Якушева Е. С.

Ф.И.О.